



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C- RU.AЯ51.B.00289/24

Серия **RU** № **0372090****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА".

Место нахождения: Российская Федерация, 360017, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Кирова, дом 13, офис 11-16. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ51 от 09.10.2014 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон: +7662741077. Адрес электронной почты: kbesk@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Электон»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 610040, Россия, Кировская область, город Киров, улица Мостовая, 31/2. ИНН 4345242086. КПП 434501001. Основной государственный регистрационный номер: 1084345137700. Номер телефона: +78332400365. Адрес электронной почты: bks@elecon.pro

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Электон»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 610040, Россия, Кировская область, город Киров, улица Мостовая, 31/2. ИНН 4345242086. КПП 434501001. Основной государственный регистрационный номер: 1084345137700.

ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В КОЛИЧЕСТВЕ ОТ 1 ДО 5, СЕЧЕНИЕМ ОТ 1,5 ДО 10 КВ. ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, С ОБОЛОЧКОЙ И ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПВХ, НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 И 1,0 КВ, МАРКЕЗ: ВВГ, ВВГ^{нг}, ВВГ-П, ВВГ^{нг}-П, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-П, ВВГнг(А)-LS-П, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-П, ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS-П, ВВГнг(А)-LS-П.
Продукция изготовлена в соответствии ТУ 3500-002-84571438-2024 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В КОЛИЧЕСТВЕ ОТ 1 ДО 5, СЕЧЕНИЕМ ОТ 1,5 ДО 10 КВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, С ОБОЛОЧКОЙ И ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПВХ, НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 И 1,0 КВ, МАРКЕЗ: ВВГ, ВВГ^{нг}, ВВГ-П, ВВГ^{нг}-П, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-П, ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS-П, ВВГнг(А)-LS-П. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011

"О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний №№ 205, 206 от 19.06.2024 г. испытательной лаборатории кабельной продукции ООО Центр испытаний кабельной продукции «Волга-тест», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21КБ51, акта анализа состояния производства от 03.06.2024 № 292, проведенного экспертом ОС ООО «КБСДСК», (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ51), Галшиным Г.Г.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66/1 и 3 кВ. Общие технические условия». Маркировка продукции производится одним знаком обращения на рынке государства – члена Таможенного союза на плече барабана для кабеля, привариваемом к барабану или бумке. Срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении заказчиком (потребителем) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. Условия хранения и транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям ОЖЗ 4 по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.06.2024 ПО 23.06.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Гунович Пшунок

(И.О.)

Алим Артурович

(И.О.)